



# Op weg naar een veilige(r) kerkgebouw... Veiligheidszorg voor kerken

Sint-Niklaas, 11 juni 2018  
Workshop studiedag “Calamiteiten en Erfgoed”

Jonas Danckers (CRKC)

STUDIEDAG

# CALAMITEITEN EN ERFGOED

MAANDAG  
11.06.2018

9.50U - 16.30U  
(ONTHAAL: 9.30U)

STEM  
ZWIJGERSHOEK 14  
SINT-NIKLAAS

Een calamiteit kan een collectie of gebouw ernstige schade berokkenen of zelfs vernielen. Met een aantal (vaak kleine) ingrepen voorkom je dit. Een goed calamiteitenplan voorkomt nog meer problemen.

Daarom organiseren Erfpunt, Erfgoedcel Waasland en de Provincie Oost-Vlaanderen een studiedag rond calamiteiten. Er is aandacht voor de soorten calamiteiten, de opmaak van een calamiteitenplan en praktische cases.

Deze infosessie is interessant voor iedere erfgoedprofessional, -vrijwilliger en lid van een kerkbestuur in het Waasland, met of zonder voorkennis. Deelname is gratis. Bevestig je komst voor dinsdag 5 juni via [www.erfpunt.be/](http://www.erfpunt.be/) inschrijving.

# STUDIEDAG CALAMITEITEN EN ERFGOED

MAANDAG 11.06.2018

## PROGRAMMA

- 9.30u Koffie en inschrijven
- 9.50u Welkomstwoord
- 10.00u Case: watercalamiteit in het depot
- 10.30u Wat zijn calamiteiten?
- 11.00u Pauze
- 11.15u Wat is een calamiteitenplan?
- 11.55u Ramptoerist of erfgoedredder? Praktijkvoorbeelden: wat kunnen we leren
- 12.30u Lunch
- 13.30u Keuze tussen:
  1. Verbrand en verzopen: oefening om jezelf en je erfgoedcollectie voor te bereiden op een calamiteit
  2. Veiligheidszorg voor kerkgebouwen
- 15.15u Eindbeschouwing
- 15.45u Drink en netwerkmoment





PARCUM

Dialogoogmuseum voor  
religie, kunst en cultuur

# Bij nader inzien

21.04 → 24.06.2018







# En in uw kerk?




Veiligheidszorg  
voor  
parochiekerken

CRKC heeft werking  
rond veiligheidszorg uitgebouwd


- op vraag van Agentschap  
Onroerend Erfgoed
- concrete nood uit enquêtes

circa 70% van de parochiekerken  
heeft geen specifiek inbraak-  
en/of branddetectiesysteem







## Open buiten uren eredienst (n=1786)



## Inbraakdetectie (n=1786)




## Branddetectie (n=1786)







# Inhoud

- **Wetgeving**
  - **Gulden regels en terminologie veiligheidszorg**
  - **Brandveiligheid**
  - **Hoe stel ik mijn kerk veilig open?**  
*Diefstal en vandalisme*
  - **Extra aandachtspunten**
  - **Wat kan het CRKC voor u doen?**
- 

# Wetgeving veiligheidszorg kerken

# Wetgeving veiligheid kerken

- Er is **geen specifieke wetgeving** veiligheid kerkgebouwen
- **Versnipperde Federale, Vlaamse en lokale regelgeving**
- Eredienstendecreet 2004: kerkfabriek = goede huisvader
- Onroerenderfgoeddecreet 2013: beschermde kerken
  
- Diefstal en vandalisme
  - Beschreven in het Strafwetboek
  - Eerst behandeld door Correctionele rechtbank van eerste aanleg
  - KB 19 juni 2002 over alarmsystemen, aangepast in 2007
  - Erkenning beveiligingsinstallateur KB 13 juni 2002, website BZ
  - Sector en verzekeringsmaatschappijen INCERT-kwaliteitslabel
- Camerabewaking
  - Privacywet 8 december 1992, Camerawet 21 maart 2007
  - Mogelijk op publiek toegankelijk besloten plaatsen indien gebruikt voor vrijdelen van of verzamelen van bewijsmateriaal over misdrijf
  - Melding bij “Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer” (CBPL) ([www.privacycommission.be](http://www.privacycommission.be))

# Wetgeving brandveiligheid

- Meer info zie [www.besafe.be](http://www.besafe.be) vooral Federale wetgeving
- **Wet van 30 juli 1979** betreffende “de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen”
- **KB 28 februari 1991**: onder deze wet gebouwen erediens  $> 1000 \text{ m}^2$
- **KB 7 juli 1994**: “basisnormen” brand en ontploffing nieuwe gebouwen (laatste aanpassing 2012). Stikt gezien voor gebouwen met bouwvergunning vóór 31 december 1997, dus voor meeste kerken niet verplicht, maar aangeraden:
  - best rekening houden met goede bereikbaarheid brandweer (toegang langs minstens één punt van de gevel),
  - Compartimentering ofwel automatische blusinstallatie, rook- en warmteafvoerinstallatie
  - (nood-)uitgangen (1 voor  $< 100$  aanwezigen, 2 tussen 100 en 499)
  - Voorschriften gebruik materialen, technische ruimtes, criteria zoals verlichting, ventilatiesystemen, etc.
- **Welzijnswet 4 augustus 1996**: voor kerken met personeel
  - ARAB verder geïntegreerd in CODEX

- **KB 28 maart 2014** brandpreventie op de arbeidsplaatsen, in CODEX. Ook voor andere kerken aangeraden:
  - risicoanalyse, noodverlichting en aanduiden nooduitgangen met pictogrammen, aanbrengen van beschermingsmiddelen, regelmatig keuren installaties, noodplan, infomeren veiligheidscoördinator bij werken, compartimentering, etc.
- **Op Vlaamse niveau**: geen bestemmingsgebonden regels
- **Op lokaal niveau**: CBS Gemeente/Stad verantwoordelijk naleven Politiecodex met voorschriften brand voor publiek toegankelijke ruimtes (> 45 personen)
  - Kerken vaak uitzondering, regels in overleg met brandweer
  - Gebaseerd op federale basisnormen of de Codex
- **Normen door NBN** (afspraken producenten, dienstverleners, leveranciers) over kwaliteit bvb. brandwerende elementen, brandbeveiligingstechnieken en brandbestrijdingsmaterieel
- **Kwaliteitslabels** sector zelf: vb. FiSQ- of BOSEC-label

# **Terminologie en gulden regels veiligheidszorg**

# Terminologie en gulden regels

- Gulden regels:
  - “als goede huisvader” voor kerken zorgen
  - **Veiligheid kerkgangers** bewaken
  - Veiligheid objecten en gebouw bewaken
  - Aandacht voor **erfgoedwaarde**
  - Belang van inventaris
  - Kerk permanent(er) openstellen
  - Beveiligingsfilosofie: eerst organisatorische en praktische, dan mechanische en tot slot elektronische maatregelen
- Calamiteitenplan
- Risicoanalyse

# Stap voor stap naar een veiligere kerk:

## CALAMITEITENPLAN

- Veiligheid al sterk verhogen door kleine maatregelen: LAAGDREMPELIG
- Wat is een CALAMITEITENPLAN?
  - Huidige veiligheidssituatie: wat zijn de risico's?
  - Hoe hieraan remediëren op korte en langere termijn?
  - Wat te doen bij een noodgeval?
- STAPPENPLAN om dit op te stellen: zie website [www.crkc.be/veiligheidszorg](http://www.crkc.be/veiligheidszorg)  
(Onroerend Erfgoed > Wegwijs in...)



# VEILIGHEIDSZORG: informatie over wetgeving, risicoanalyse, schadefactoren en calamiteitenplan

crkc.be/wegwijs-in-religieus-erfgoed-onroerend



Home | Pers | Publicaties | Veel gestelde vragen | Nieuws | Vacatures | Agenda

NL FR EN

Zoeken

Roerend erfgoed

**Onroerend erfgoed**

Kenniscentrum

Wie zijn we?

Contact

» Wat doen we?

» **Wegwijs in onroerend religieus erfgoed**

› Kerkenbeleidsplan

› Wetgeving en overheidsbeleid

› Klinkend erfgoed

› Gebruik kerkgebouwen

› Kloostererfgoed

› Veiligheidszorg

» Organisaties & diensten

» Projecten & realisaties

» Databank praktijkvoorbeelden

» Databank parochiekerken

Home » Onroerend erfgoed » Wegwijs in onroerend religieus erfgoed

## Wegwijs in onroerend religieus erfgoed

Het expertisecentrum centraliseert relevante informatie en expertise op het vlak van het beheer, het (mede)gebruik, de (her- en neven)bestemming en de valorisatie van onroerend religieus erfgoed en stelt deze ter beschikking van gemeentebesturen, kerkbesturen en andere betrokken actoren.

Hieronder vind je informatie over diverse aspecten van onroerend religieus erfgoed en het beheer ervan.

### Wegwijs in

Kerkenbeleidsplan

Wetgeving en  
overheidsbeleid

Klinkend erfgoed

Gebruik kerkgebouwen



Kloostererfgoed

Veiligheidszorg

# VERZAMELEN VAN BASISINFORMATIE

## eerste stap richting calamiteitenplan

- Identificatiefiche/vragenlijst
- plattegrond
- vroegere noodplannen?
- nakijken contracten  
onderhoud installaties
- controleren verzekering



# RISICOANALYSE EN FORMULEREN ACTIES

- CHECKLIST met risico's voor verschillende calamiteiten: **RONDGANG kerkgebouw**
- Prioriteiten leggen en acties formuleren

voorbeelden

- *bouwfysische toestand*
- *brand*
- *diefstal en vandalisme*
- *waterschade*



**Sint-Jan-Evangelistkerk Abdij van Park, Heverlee**

Rondgang pilootproject veiligheidszorg CRKC

(© Dimitri Stevens, CRKC)

## Checklist veiligheid kerkgebouw – CRKC

### Algemeen

Wordt er een jaarlijkse rondgang gemaakt met medewerkers in de kerk?
Hoe vaak wordt de kerk gepoetst (toegankelijke en minder toegankelijke plaatsen)?
Bestaat er al een soort noodplan, evacuatieplan, alarmplan?
Is er een grondplan met voorhanden? Zijn hierop aanduidingen gemaakt?
Worden er algemene richtlijnen over veiligheid gehanteerd in de kerk? vb. Is de regel 'niet alleen het gebouw of delen ervan betreden' gekend.
Is er een EHBO-kit aanwezig?
Volgden medewerkers een EHBO-cursus?
Worden de contracten met externe firma's jaarlijks gecheckt? vb. onderhoud klokken, brand- en inbraakbeveiliging, nazicht verwarmingsinstallatie, elektriciteit, etc.
Is er een incidentenmeldingsformulier waarin wordt opgeschreven wat gebeurt? Wordt dit besproken op een vergadering?
Zijn de houten ladders vervangen door aluminium ladders?
Zijn er wandklokken met kwikslingers aanwezig? verplaatsing

### keuren installaties en bekabeling

Hoe oud is de bekabeling elektriciteit?
Laatste keuring elektriciteit?
Gebeurde dit door een EDTC (Externe Dienst Technische Controle)?
Werd een infraroodtechniek voor de herkenning van kabelbreuken gebruikt?
Hoe oud is de verwarmingsketel/installatie?
Laatste keuring verwarmingsketel?
Waterleidingen voldoende beschermd? vb. vorst, vermijden kortsluiting.

- Uitgebreide checklist te vinden op CRKC-website

# Belang van inventaris

Vier vrijwilligers brengen erfgoed in kaart

## Kerk geeft **geheimen prijs**

Vele honderden uren hebben ze er in gestoken, maar het resultaat mag er zijn: vier vrijwilligers inventariseren het erfgoed van de prachtige Sint-Wilibrorduskerk in Knesselare. Met zo'n inventaris krijgt de kerkfabriek zicht op de samenstelling en de waarde van haar collectie.



[www.crk.be/objecten-inventariseren](http://www.crk.be/objecten-inventariseren)

[www.stappenplanreligieuserfgoed.be](http://www.stappenplanreligieuserfgoed.be)

## Handleiding voor het opstellen van een **kerkinventaris**



belang goede inventaris en waarden van roerend religieus erfgoed

# Brandveiligheid kerken

# Voorbeelden *brand*

**Eusebiuskerk Arnhem, Nederland**  
**1633** (schilderij Herman Breckelmans)  
*blikseminslag*



**Sint-Jan Baptist en  
Eligiuskerk Anzegem,  
2014**

(© F. De Clerck)

*defecte  
verwarmingsinstallatie*





**Sint-Pieterskerk  
Galmaarden, 2008**  
*vuurpijl kermis*  
(© F. Kempeneer)

Voorbeelden  
*brand*

**Sint-Niklaaskerk  
Westkapelle, 2013**  
*dakwerken*  
(© nmi, Nieuwsblad)



**Voormalige  
kerk, Ardoonie  
2015**  
*brandstichting*  
(© SOL,  
deredactie.be)







**Carolus Borromeuskerk Antwerpen,**  
**2009, verhitting theaterlampen** (© HLN)  
**1718, blikseminslag – vernieling 39 schilderijen Rubens**

# Brand: eenvoudige maatregelen

Preventie en organisatorische maatregelen



kaarsen ver genoeg van  
brandbaar materiaal

vervangen halogeenlampen en  
opletten met theaterlampen

# Brand

## Preventie en organisatorische maatregelen



uitschakelen microfoons en  
apparatuur: goede afspraken

controle  
elektrische  
apparaten en  
(verwarmings)  
installaties



# Brand

## Preventie en organisatorische maatregelen




extra aandacht veiligheidscoördinatoren bij dakwerken

# Brandblusapparaten brandslangen

Meer en meer schuimblussers  
i.p.v. poederblussers



Controle brandblussers, -  
haspels en blussystemen



Poeder van  
poederblussers  
moeilijker op te  
ruimen



Approval No. \_\_\_\_\_

RECHARGE HERVULLING	<input type="checkbox"/>	MAINTENANCE ONDERHOUD	<input checked="" type="checkbox"/>	HYDROSTATIC TEST REBEPROEVING	<input type="checkbox"/>	REJECTED AFGEKEURD	<input type="checkbox"/>					
PERFORMANCE DATE DATE PRESTATION DATUM PRESTATIE	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	D	
	2014			2015			2016					
NEXT INSPECTION PROCHAIN CONTROLE VOLGENDE CONTROLE	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	2015			2016			2017					


COMPETENT PERSON IDENTIFICATION

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<input type="checkbox"/>
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<input type="checkbox"/>
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<input type="checkbox"/>
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<input checked="" type="checkbox"/>

INSTALLED - PLACEMENT - PLAATSIING

# Brand: bliksembeveiliging

- Externe bliksembeveiliging
  - Kooi van Faraday
- Interne bliksembeveiliging
  - Beveiliging tegen overspanning bij inductie en magnetische velden




controle  
bliksem-  
afleider





# Externe bliksembeveiliging

- **Opvanginrichting:** opvangstaven en vermaasde geleiders
- **Afgaande leidingen :** parallelle (min. 2) trajecten
- **Aardingsinstallatie:** Aardelektroden verbinden afgaande leidingen en bodem



Nieuwe norm  
NBN EN 62305




- Interne bliksembeveiliging:  
Bliksempotentiaalvereffening



# Brand

## Elektronische maatregelen



Controle automatische branddetectiesystemen en gegevens doorschakellijst



- geen klassieke rookmelders in kerkgebouwen

- Infraroodsysteem, beamdetectoren

Sprinklersysteem

- Luchtafzuigingsysteem
- Afzuigingsysteem via de gewelven








# Brand

## Goede afspraken met de brandweer



goede  
afspraken  
brandweer

prioriteiten  
evacuatie



sleutelkluis





**Hoe stel ik mijn kerk  
veilig open?**

# KERKENBELEIDSPLAN



## STAD DENDERMONDE



## KERKENBELEIDSPLAN ZINGEM



# KERKENBELEIDSPLAN

## GEMEENTE WESTERLO



GEMEENTE WESTERLO  
Parel van de Kempen



# Open kerkgebouw



- Zorgen voor een toegankelijk en gastvrij kerkgebouw
- > belang van veiligheidszorg!



2 & 3 JUNI 2018

## Open Kerken dagen


ERFGOED MET VELE GEZICHTEN



Volledig programma [openchurches .mobi](http://openchurches.mobi)



# Voorbeelden diefstal en vandalisme



**Onze-Lieve-Vrouwekerk, Kortenberg 2015**  
*vandalisme*  
(© newslocker.com)

**Sint-Jan Baptistkerk Wortel, Hoogstraten 2015**  
*diefstal kroontjes Maria en Jezus*  
(© ram/hnb, Nieuwsblad)



**Sint-Baafskathedraal, Gent 1934**

*Bekende diefstal van het paneel van Het Lam Gods*



## Vandalen slaan toe in twee kerken

28 SEPTEMBER 2007

De pastoors van de Sint-Jacobskerk aan de Goudbloemstraat en de Sint-Pieterskerk aan de Grote Markt zijn verbolgen om het vandalisme in hun kerken. 'Ik kan niet anders dan de kapel sluiten voor het publiek', zegt pastoor Lode Teugels.

# Veilig openstellen kerkgebouw

Basis = weten wat de “waarde” van objecten is



belang goede inventaris

0 resultaten

Organisatie ▾

× Organisatie: pov.0233 - knesselare, kerkbestuur sint-willibrordus



**Handleiding  
Donnet Provincie  
Antwerpen**

Dé databank voor erfgoed in  
de provincie Antwerpen



Ontdek het erfgoed uit Limburg en Vlaams-Brabant.



Zoek in de collecties Zoek

**Zomer Marcel Coock**  
Op 20 jarige leeftijd schiedende neo-expressionist Coock (1910-2007) de Alouderijke zomervandenschap

**collectie Theo Broers**  
Dit is een van de collecties



Databanken en  
initiatieven provincies

# Roerend erfgoed: waarderen

## Stappenplan Religieus erfgoed



Een concrete en uniforme procedure voor waardering, selectie en herbestemming van roerend religieus patrimonium rekening houdend met kerkelijke richtlijnen en wettelijk kader en de lokale sociale context. Een waarderingkader dat bij voorkeur breed gedragen is.

1. VOORBEREIDING

2. INVENTARIS

3. WAARDEREN

4. SELECTIE EN BESTEMMING

5. UITVOEREN BESTEMMINGSPLAN

6. AFRONDEN

Deze **handleiding** wil aan kerkbesturen een concreet instrument aanreiken om de hun toevertrouwde erfgoedcollecties op een verantwoorde en duurzame manier te kunnen **waarderen**, te **selecteren** en desgevallend te **herbestemmen**.

### Start het stappenplan >

Ga van start met het volledige traject: van voorbereiding, over waardering en selectie, tot herbestemming.

[Lees verder](#)

### Start waardering >

Ga meteen van start met een waarderingstraject voor uw erfgoedcollectie.

[Lees verder](#)

### Over het stappenplan >

Voor wie is dit stappenplan bedoeld en waarvoor kunt u het gebruiken?

### Nuttige adressen >

Lijst van overheden, instellingen en organisaties die gerelateerd zijn aan de zorg voor religieus erfgoed in Vlaanderen.

## Stappenplan A-Z

1. Voorbereiding >
2. Inventaris >
3. Waarderen >
4. Selectie en bestemming >
5. Uitvoeren bestemmingsplan >
6. Afronden >

[www.stappenplanreligieuserfgoed.be](http://www.stappenplanreligieuserfgoed.be)

Participatief proces: betrekken lokale  
gemeenschap



# Sociale controle



- Afspraken met vrijwilligers, buurtbewoners, “suppoosten”: toezicht en informatieverspreiding

# Geld en offerblokken

## Preventie en organisatorische maatregelen



olvkapel  
Onze Lieve Vrouwekapel

Volgen



Laat niet  
teveel geld  
achter in de  
kerk

11 vind-ik-leuks 1 opmerking


Primeur! In de OLV kapel betaal je nu met je smartphone of bankkaart aan onze offerblok 2.0!! #kapel #maria #payconiq #payconiqinantwerp #antwerpen #thisisantwerp #kathedraal #kathedraalantwerpen

# Mechanische beveiliging

- beveiligen schilderijen








- Verankeren beelden

# MECHANISCHE BEVEILIGING TEGEN DIEFSTAL EN VANDALISME AAN WAARDEVOLLE BEELDEN



opening voor elektronische beveiliging detectie bij wegnemen beeld en openen sokkel

beeld bevestigd onderaan  
tussenliggende kurklaag

cel beveiliging  
Dhr R. Buelens  
AROHM - M&L





# Vitrines







# Alarminstallatie deel van de kerk bewegingsdetectoren



# Camerasbewaking, CCTV





- zelfs rechtstreeks melding op smartphone, Ipad

**Extra**  
**aandachtspunten**  
*als de kerk toe is*

# Waterschade



**kerk van Wintam, Ruisbroek, ramp van 1953**  
*overstromingen*

(© David Delgreve, Els Daleman)



**kerk Zwartsluis, Nederland 2012**

*gesprongen waterleiding*

(© de Stentor)

# waterschade



gesprongen  
leidingen



verstopte of lekkende dakgoten  
>> Monumentenwacht









# bouwfysische toestand



loszittende stenen



loszittend torenkruis



loszittend glas dakvenster

# Als de kerk toe is...

## Sleutelplan



rondgang preventiedienst politie

Goed sleutelbeheer

# goed hang- en sluitwerk op belangrijke deuren, slimme sleutels



- 1 deur om binnen- en buiten te gaan
- Overzicht wie langs waar binnenkomt
- Verstevigen buitendeuren

# diefstal en vandalisme

## Fysieke maatregelen



controle  
stevigheid slot en nachtschoot,  
ruimte tussen kozijn en deur,  
scharnieren en grendels.

# Beveiligen glas-in-loodramen



beschermen  
brandglasramen

# Ladders en stellingen

Preventie en organisatorische maatregelen



vermijden  
rondslingeren ladders



extra waakzaamheid bij  
werkzaamheden

# buitenverlichting



- buitenverlichting algemeen of met sensoren



# Alarminstallaties als kerk gesloten is

Eventueel uitbreiden van gsm-mast toren naar de rest van de kerk



Meldkamer door-  
schakellijst



# NOODPLAN

- lijst met noodnummers en contactpersonen
- duidelijke instructies wat doen in noodsituaties
- welke objecten eerst in veiligheid brengen?
- eerst hulp bij schade waardevolle objecten:  
[www.depotwijzer.be](http://www.depotwijzer.be)  
[www.crkc.be](http://www.crkc.be) (> roerend erfgoed)

# <https://religieuserfgoed.wordpress.com/uit-de-kerk-gestolen/>

- Blog religieus erfgoed met aangiftemodule

## Calamiteitenplan is een levend plan!

- plan updaten en blijven opvolgen
- jaarlijkse controles
- vorming

HOME OVER DEZE SITE **GESTOLEN RELIGIEUS ERFGOED**

Religieus Erfgoed in Vlaanderen -  
Onroerend, roerend en immaterieel

Zoeken...

Gaan



## Gestolen religieus erfgoed

### ONLINE REGISTRATIE VAN KUNSTDIEFSTALLEN IN KERKEN OF KLOOSTERS

U kan via onderstaand formulier melding doen van diefstallen van religieus erfgoed in kerken of kloosters.

Opgelet, doe altijd een officiële aangifte bij de lokale politie! Wij vragen ter controle het pv-nummer op.

### WAT GEBEURT ER MET DE MELDING?

Wij publiceren de [gestolen voorwerpen](#) op deze blog én sturen de informatie door naar de gespecialiseerde diensten van de Federale Politie.

De [lijst van gestolen voorwerpen van vóór 2017](#) kan u hier in pdf raadplegen.

### WAAROM IS DIT BELANGRIJK?

Als gestolen voorwerpen publiek gemaakt worden, worden ze sneller teruggevonden én worden ze minder interessant voor de kunstmarkt.

Adres diefstal  
Gebouw: Sint-Bavokerk, Kastanjestraat 27  
Gemeente: Goferdinge (Geraardsbergen)  
Postcode: 9500

Periode van de diefstal: tussen vrijdag 14/07/2017 om 8u30 en maandag  
17/07/2017 om 10u

Objectnaam: beeldhouwwerk

Titel of voorstelling: Apostel Johannes, deel uitmakend van een Calvariagroep

Vervaardiger: onbekend

Datering: 1603-1700

Afmetingen: hoogte 70 à 80 cm

Materialen: eikenhout

**HEBT U EEN TIP OVER DIT GESTOLEN VOORWERP?**

Contacteer ons via onderstaand formulier.

Naam (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Tip omtrent het gestolen voorwerp (verplicht)

Versturen »

17  
maandag  
JUL 2017

# Gestolen: beeld Johannes

POSTED BY LOESVERSCHUREN IN GESTOLEN ERFOED

≈ EEN REACTIE PLAATSEN

Afgelopen weekend werd in de Sint-Bavokerk van Goferdinge een beeld van Johannes gestolen.



— Gestolen beeld van apostel Johannes uit Sint-Bavokerk, Goferdinge

Ook steeds  
aangifte doen  
bij de Politie !

**Wat kan het CRKC  
voor u doen?**

# Religiopocket en kennisdocumenten



# Hoe kan het CRKC u verder helpen met veiligheidszorg?

## VORMING, SENSIBILISERING en ADVIES

- vormingsavonden
- Folders
- contacten aannemers, evaluatie bestekken
- basisinformatie website [www.crkc.be](http://www.crkc.be)
  - >> zelf opmaken calamiteitenplan
- telefonisch advies
- eerste bezoek ter plaatse
  - > kosteloos, dienstverlening CRKC



# VOLLEDIGE OPMAAK CALAMITEITENPLAN

- tweede uitgebreid plaatsbezoek door CRKC
- volledige risicoanalyse a.d.h.v. checklist
- Inschatten “waarde” en formuleren acties
- overleg met brandweer en politie ter plaatse
- formuleren actieplan met opties budget
- up-to-date noodplan
- uitgeschreven calamiteitenplan

> financiële vergoeding






# Mogelijkheden

- Kerkfabrieken en gemeente gaan zelf aan de slag met basismateriaal = bij voorkeur
  - Eerstelijnszorg, advies via mail/telefoon: gratis
- CRKC brengt in overleg plaatsbezoeken en maakt algemeen verslag met aandachtspunten per kerk
  - Tweedelijnszorg: 3 werkdagen, circa 1800 euro (BTW incl.)
- CRKC werkt volledig calamiteitenplan uit zoals in voorbeeld, met overleg met brandweer en politie
  - Tweedelijnszorg: 10 werkdagen, circa 5750 euro (BTW incl.)

# Workshop

- Invullen van basisvragenlijst : nadenken over toestand eigen kerkgebouw, prioriteiten en oplossingen
- Tekenen van eenvoudig plannetje met aanduiding
  - Toegang gas, elektriciteit, water
  - Brandblussers, brandslangen, nooduitgangen
  - Branddetectie, alarmdetectiesysteem, camera's
- Invullen van meer gedetailleerde vragenlijst
- • Terugkoppeling in groep over toestand en remedies
-



- electriciteitskast
- toevoer gas
- toevoer water
- beamer / branddetectie detector
- brandhaspel
- brandblusser
- veiligheidsverlichting

# Advies Vorming Kerkenbeleidsplannen Implementatie Veiligheidszorg

## Contact

CRKC

Abdij van Park 7

3001 Heverlee

016 406073

[www.crkc.be](http://www.crkc.be)

[dimitri.stevens@crkc.be](mailto:dimitri.stevens@crkc.be)

[jonas.danckers@crkc.be](mailto:jonas.danckers@crkc.be)



Veiligheidszorg  
voor  
parochiekerken

